

건축위원회 심의 의결서

- 위 치 : 충무로 2가 62-12번지
- 심의번호 : 2013 - 6 - 1
- 심의사항 : 충무로 2가 62-12번지 명동관광특구 지구 내 관광호텔(255실) 신축에 따른 다중이용건축물 건축 및 미관지구 내 건축에 대한 건축계획 심의, 지하 10m이상(지하2층 이상)굴토 및 정관중점관리구역(도심정관권역)에 대한 자문

- 심의결과 : 원안동의, 조건부동의, 재심, 반려, 유보, 기타
- 검토의견

- Strut 해체작전 시공된 ^{리치}벽체는 Cantilever RC 벽체(보 구조의 외벽)에 strut의 해체에 따른 트랩(Strut가 지지 하였던 트랩)은 무압 상태로 가정 되어 있는것으로 판단됩니다. 이때 그 RC 벽체 하중후 3~4일후에 Strut가 해체되는 순간에는 감압, 그 때까지 양생된 RC 벽의 Concrete 강도와, 배철된 철근에 의하여 위에 언급된 트랩에 견딜수 있는 강도는 가산 가능한 사항 하시기 바랍니다. 만약, 강도가 충분치 않은 경우 그레브를 강구 하시기 바랍니다. (해체 시공 순서도 4, 6, 8 단계 참조)

2013. 5.29.

만약 시공된 RC 벽체에 Strut를 재배치 할 경우 재배치 부분의 지지 Detail을 상세히 작성하여 동량에서 혼선이 없도록 조치 하여 주시기 바랍니다.

중구 건축위원회 위원

성명


이민영 (인명)

건축위원회 심의 의결서

- 위 치 : 신당동 369-48번지
- 심의번호 : 2013 - 6 - 2
- 심의사항 : 신당동 369-48번지 근린생활시설 신축에 따른 미관지구 내 건축계획 심의 및 지하 10m이상(지하2층 이상)굴토자문
- 심의결과 : 원안동의, ~~조건부동의~~ **재심** 반려, 유보. 기타
- 검토의견

비정확한 front

심의번호 2013-6-1 에 설명된 내용중

 mark 된 부분은 제외한 내용

등인 합니다.

2013. 5.29.

중구 건축위원회 위원 성명 이인영(성명) *front*

건축위원회 심의 의결서

- 위 치 : 황학동 1973번지 외5필지
- 심의번호 : 2013 - 6 - 5
- 심의사항 : 황학동 1973번지 외5필지 업무시설(오피스텔 28실)
및 공동주택(다세대주택 8세대)신축에 따른 분양대상
건축물(오피스텔 20실 이상) 건축계획 심의 및 정관
중점관리구역(지천축-청계천축) 정관에 대한 자문
- 심의결과 : 원안동의, 조건부동의, 재심, 반려, 유보, 기타
- 검토의견

1. $19m \times 8.6m$ 단면 박체 Slab시 관부 고강
 어부에 의한 강도에 의하여, 발생되는
 부 Moment 를 이웃 member 전달 되는 크기에
 문제가 없도록 하도록 각 보강 유의는 바랍니다.

2. 이러한 Slab시 strut 설치 및 콘크리트
 수축으로 인한 균열 방지하기 위하여, 콘크리트
 반입 R.C. Cantilever 벽에 의하여 strut
 가 지지하러 흐름을 견디도록 콘크리트 벽의
 안전성을 반드시 검토하시고, strut은 다시
 2013. 5.29.
 설치 하거나 콘크리트에 strut의 배치와
 리의 Detail은 상세히 작성하시기 바랍
 니다.

중구 건축위원회 위원 성명 이이영 (서명)