

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제 출 인	상 호 (대 표 자) 신흥자원개발 (이 성 우)	사업자등록번호 : 127-29-19426		
	주 소 경기도 동두천시 평화로 2406-3 (전화번호: 010-4236-1037)			
건 축 물	건 물 명 에이스침대 신당점 외	위 치 서울특별시 중구 퇴계로 448-1		
	연면적(m ²) : 437m ²	작업 기간 : 2014년 04월 18일 ~ 19일		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] : 581.72m ³ (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 : RMS환경연구소 신창재	사업자등록번호 : 121-86-10100		
	주 소 : 인천광역시 남구 아암대로 87(용현동) 서해빌딩 202호			
측정일시	2014년 04월 18일 ~ 19일 (2일간)			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	*** 별 첨 1 ***			

측정 지점 위치(도식도)

*** 별 첨 2 ***

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2014년 04월 21일

제출인 신흥자원개발 이 성 우 (서명 또는 인)

서울특별시 중구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

석면비산 측정 분석결과 보고서

석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시, NMAN 7400 'A' rule by PCM(NIOSH)

1. 접수일 : 2014년 04월 18일

2. 분석일 : 2014년 04월 21일

3. 석면 분석 보고서 일련번호 : Area Air-2014-05

4. 분석결과

Lab No.	측정일	시료채취장소	측정 지점	시료채취				측정결과 (f/cc)	검출 석면 (평가)
				펌프 번호	유량 (ℓ /min)	시간 (min)	총유량 (ℓ)		
Air-06	04월 18일	서울특별시 중구 퇴계로 448-1	#6	#7	10.23	122	1,248.06	0.0059	허용기준 미만
-	-	-	Blank	-	-	-	-	0.0000	-

◎ 공기 중 석면농도 기준(고용노동부) : 0.01 개/㎥, 검출한계 : 7 개/100 fields
 ◎ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 연구소의 허가없이 재발행될 수 없음.
 ◎ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



[별첨 2]



[부지 경계선 + 위생설비 입구 + 작업장 주변]

석면비산 측정 분석결과 보고서

석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시, NMAN 7400 'A' rule by PCM(NIOSH)

1. 접수일 : 2014년 04월 19일

2. 분석일 : 2014년 04월 21일

3. 석면 분석 보고서 일련번호 : Area Air-2014-06


4. 분석결과

Lab No.	측정일	시료채취장소	측정 지점	시료채취				측정결과 (f/cc)	검출 석면 (평가)
				펌프 번호	유량 (l/min)	시간 (min)	총유량 (l)		
Air-06	04월 19일	서울특별시 중구 퇴계로 448-1	#6	#8	10.22	122	1246.84	0.0055	허용기준 미만
Air-07	04월 19일	서울특별시 중구 퇴계로 448-1	#7	#9	10.25	45	461.25	0.0058	허용기준 미만
-	-	-	Blank	-	-	-	-	0	-

◎ 공기 중 석면농도 기준(고용노동부) : 0.01 개/㎥, 검출한계 : 7 개/100 fields
 ◎ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 연구소의 허가없이 재발행될 수 없음.
 ◎ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일이내에 폐기될 것임.



[별첨 2]



[부지 경계선 + 위생설비 입구 + 작업장 주변 + 폐기물 반출]

첨부. 석면조사기관 지정서

제2013-120002호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	알엠에스환경연구소주식회사	
소재지	(402-834) 인천광역시 남구 아암대로 87 서해빌딩 202 (용현동) 629-6번지	
대표자성명	신창재	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대 행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대 행(지정) 지 역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2013. 2. 28

중부지방고용노동청장 