

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	1층 지붕	슬레이트	백석면 11%	106
2	3층 지붕	슬레이트	백석면 11%	614.5
3	3층 적재물	슬레이트	백석면 11%	38.9
4	3층 벽	밤라이트	백석면 9%	19.8
합계				779.2

첨부 2

5. 측정 결과

접수번호 : LK_AA160511-001~009

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	-
A-2	부지경계선	0.003	-
A-3	부지경계선	0.003	-
A-4	부지경계선	0.003	-
A-5	위생설비 입구	0.005	-
A-6	작업장 주변 실외	0.004	-
A-7	폐기물 반출구	0.004	-
A-8	거주자 주거지역	0.002	-
A-9	거주자 주거지역	0.003	-

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m ²)
1	1층 지붕	슬레이트	백석면 11%	81.5
합계				81.5

첨부 2

5. 측정 결과

접수번호 : LK_AA160512-001~009

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.002	-
A-2	부지경계선	0.002	-
A-3	부지경계선	0.002	-
A-4	부지경계선	0.003	-
A-5	위생설비 입구	0.006	-
A-6	작업장 주변 실외	0.005	-
A-7	폐기물 반출구	0.005	-
A-8	거주자 주거지역	0.004	-
A-9	거주자 주거지역	0.003	-