
페이지 1 / 1

1. 의뢰인	중구청장(환경과장)/환경과-31988
2. 업체명	중구청장(환경과장)
3. 시료(검체)명	중구(주)롯데호텔 석면해체제거현장 위생설비입구
4. 항목 및 방법	석면, 실내공기질공정시험기준
5. 검사목적(용도)	석면조사
6. 접수 및 완료일자	의뢰접수일 2017년 10월 27일 결과완료일 : 2017년 11월 6일
7. 비고사항	

[illegible]

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2017년 11월 6일

서울특별시보건환경연구원장



페이지 1 / 1

시험 . 검사결과		
항 목(단위)	기 준	결 과
석면(개/cc)	0.01 이하 (이하 여백)	0.01 개/cc 미만
최종결과 (종합판정) 기준 이내		

2017년 11월 6일



페이지 1 / 1

1. 의뢰인	중구청장(환경과장)/환경과-31988
2. 업체명	중구청장(환경과장)
3. 시료(검체)명	중구(주)롯데호텔 석면해체제거현장 음압기 2
4. 항목 및 방법	석면, 실내공기질공정시험기준
5. 검사목적(용도)	석면조사
6. 접수 및 완료일자	의뢰접수일 2017년 10월 27일 결과완료일 : 2017년 11월 6일
7. 비고사항	

[illegible]

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2017년 11월 6일

서울특별시보건환경연구원장



페이지 1 / 1

1. 의뢰인	중구청장(환경과장)/환경과-31988
2. 업체명	중구청장(환경과장)
3. 시료(검체)명	중구(주)롯데호텔 석면해체제거현장 작업장주변 실내
4. 항목 및 방법	석면, 실내공기질공정시험기준
5. 검사목적(용도)	석면조사
6. 접수 및 완료일자	의뢰접수일 2017년 10월 27일 결과완료일 : 2017년 11월 6일
7. 비고사항	

시험 . 검사결과		
항 목(단위)	기 준	결 과
석면(개/cc)	0.01 이하 (이하 여백)	0.01 개/cc 미만
최종결과 (종합판정)	기준 이내	

2017년 11월 6일

서울특별시보건환경연구원장



페이지 1 / 1

1. 의뢰인	중구청장(환경과장)/환경과-31988
2. 업체명	중구청장(환경과장)
3. 시료(검체)명	중구(주)롯데호텔 석면해체제거현장 부지경계선 1
4. 항목 및 방법	석면, 실내공기질공정시험기준
5. 검사목적(용도)	석면조사
6. 접수 및 완료일자	의뢰접수일 2017년 10월 27일 결과완료일 : 2017년 11월 6일
7. 비고사항	

시험 . 검사결과		
항 목(단위)	기 준	결 과
석면(개/cc)	0.01 이하 (이하 여백)	0.01 개/cc 미만
최종결과 (종합판정) 기준 이내		

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2017년 11월 6일

서울특별시보건환경연구원장



페이지 1 / 1

1. 의뢰인	중구청장(환경과장)/환경과-31988
2. 업체명	중구청장(환경과장)
3. 시료(검체)명	중구(주)롯데호텔 석면해체제거현장 부지경계선 2
4. 항목 및 방법	석면, 실내공기질공정시험기준
5. 검사목적(용도)	석면조사
6. 접수 및 완료일자	의뢰접수일 2017년 10월 27일 결과완료일 : 2017년 11월 6일
7. 비고사항	

[illegible]

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2017년 11월 6일

서울특별시보건환경연구원장



페이지 1 / 1

시험 . 검사결과		
항 목(단위)	기 준	결 과
석면(개/cc)	0.01 이하 (이하 여백)	0.01 개/cc 미만
최종결과 (종합판정) 기준 이내		

2017년 11월 6일

원장

페이지 1 / 1

1. 의뢰인	중구청장(환경과장)/환경과-31988
2. 업체명	중구청장(환경과장)
3. 시료(검체)명	중구(주)롯데호텔 석면해체제거현장 부지경계선 4
4. 항목 및 방법	석면, 실내공기질공정시험기준
5. 검사목적(용도)	석면조사
6. 접수 및 완료일자	의뢰접수일 2017년 10월 27일 결과완료일 : 2017년 11월 6일
7. 비고사항	

[illegible]

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2017년 11월 6일

서울특별시보건환경연구원장

