

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

인송빌딩 석면 해체·제거 공사

2014년 11월 12일-14일

Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451

email : npluse1@npluse.co.kr

(주) 엔플러스이

Nature and the Environment

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	(주) 베스트석면	131-86-36091	
	주소 인천광역시 남동구 남동대로 733번길 3 (구월동, 5층)		
건축물	건물명	위치(주소) 서울특별시 중구 퇴계로 52 인송빌딩	
	연면적	작업기간 2014년 11월 12일-14일 (3일간)	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 벽재 밤라이트 : 3,298.88 m ²		
측정기관	대표자(상호)	사업자등록번호	
	윤 여 훈 (주식회사 엔플러스이)	129-86-71469	
주소 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 1995 (2층)			
측정일시			
측정결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)
	1	별첨 1	
	2		
	3		
측정 지점 위치(도식도)			
별첨2			
<p>「석면안전관리법 시행규칙」 제28조의 2항 및 같은 법 시행 규칙 제39조 제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과를 제출합니다.</p>			
		2014년 월 일	
제출인		(주)베스트석면	
귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본		수수료 없음



측정 지점 위치(도식도)


지상 21층



지상 16층



지상 19층




위생설비시설

측정 위치




측정 지점 위치(도식도)

지상 1층



지상 3층



폐기물

위생설비시설

측정 위치



석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
신 상 진	대기환경기사	09202051238L	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


측정일시	11월 13일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.002	검출한계미만
	2	위생설비 입구	0.003	검출한계미만
	3	위생설비 입구	0.001	검출한계미만
	4	음압기 배출구	0.001	검출한계미만
	5	음압기 배출구	0.001	검출한계미만
	6	음압기 배출구	0.003	검출한계미만
	7	부지경계선	0.003	검출한계미만
	8	부지경계선	0.001	검출한계미만
	9	부지경계선	0.002	검출한계미만
	10	부지경계선	0.002	검출한계미만
	11	폐기물 반출구	0.001	검출한계미만
	12	폐기물 반출구	0.003	검출한계미만
	13	폐기물 보관소	0.001	검출한계미만
	14	작업장 주변(실내)	0.001	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)


지상 7층



지상 3층



지하 중2층




위생설비시설

측정 위치




측정 지점 위치(도식도)

지상 1층



지상 8층



폐기물

위생설비시설

측정 위치



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
신 상 진	대기환경기사	09202051238L	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	11월 14일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	검출석면
	1	폐기물 반출구	0.002	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)

지상 3층



측정 위치



첨부 서식 3 지정서

제2014-120005호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)엔플러스이		
소재지	(472-845) 경기도 남양주시 화도읍 마석우리 258-10		
대표자성명	윤여훈		
지정사항	총 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명	
	관할 지역 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명	
	대행(지정) 지역	전국	

※ 준수사항
 1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
 2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2014. 6. 5

중부지방고용노동청의정부지청장 



Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451
 email : npluse1@npluse.co.kr



(주) 엔플러스이

Nature and the Environment