

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
임 정 훈	대기환경기사	17204010538K	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	03월 04일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.006	검출한계미만
	2	위생설비 입구	0.005	검출한계미만
	3	음압기배출구	0.003	검출한계미만
	4	음압기배출구	0.004	검출한계미만
	5	폐기물반출구	0.005	검출한계미만
	6	폐기물반출구	0.006	검출한계미만
	7	작업장 주변(실내)	0.003	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)

지상 19층



작업 구역

위생설비시설

측정 위치