

2016년 제2차 중구 도시·건축공동위원회 심의(자문) 결과

■ 안건목록

안 건	안 건 명	심의(자문)결과
보고 안건	도시환경정비구역 및 세운재정비촉진지구 미시행지 구내 건축규제 완화변경	-
제1안	세운재정비촉진지구 내 건축행위완화 심의 및 경관자문 - 대지위치 : 인현동1가 31, 31-17번지 - 건축행위 : 증축, 대수선	원안가결
제2안	세운재정비촉진지구 내 건축행위완화 심의 및 경관자문 - 대지위치 : 산림동 136-1번지 - 건축행위 : 신축	조건부가결 - 외관디자인 변경할 것 - 화장실 위치 조정할 것 - 2층 기둥 위치를 고려해 칸막이벽 조정할 것
제3안	무교·다동 도시환경정비구역 제19지구(완료지구)내 공개공지 변경 심의 및 경관자문 - 대지위치 : 다동 10번지 - 건축행위 : 대수선 등	조건부가결 - 외부공간의 접근성 개선 - 루버 설치 위치는 외벽에서 1m 이내로 조정 검토 - 건축허가전 구조계획에 대해서 서면 자문 이행