

심 의 의 결 서

○ 2020년 제5차 도시·건축공동위원회 심의 : 2020.12.23.(수)

| | | | |
|---|------------------------------|-------------|--------|
| 심의내용 | 도시환경정비구역 미 시행지구 내 건축행위, 경관자문 | | |
| | 대지위치 | 다동 134-4 | |
| | 건축행위 (심의사항) | 개발행위 완화(신축) | |
| 심의번호 | 2020-5-2 | 결 과 | 조건부 동의 |
| <p>< 의결내용 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 지상1층 휴게음식점의 경우 화장실 이용에 불편함이 없도록 가급적 연결 동선을 확보하거나 대지내 보행통로 확보할 것 - 옥상을 녹지 공간으로 조성할 것 - X2~X3, Y1~Y2 거실 중간에 있는 PD를 벽면으로 이동하여 계획하시기 바람 - 외부동선(계단/데크) 철제난간의 직선반복으로 인한 복잡함을 더하고 있어 유리 난간으로 계획할 것 - 지상1층과 상층부와의 색채가 조화롭게 계획할 것 - 각층 구조물과 구조물의 접합디테일을 구조설계시 구체적으로 도면화 하시기 바람 - 횡력 저항용 브레이스 설치위치나 접합방식도 구체적으로 표현하시기 바람 <p>※ 기타 안내사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 우리구에서는 개별 건축물마다 특색있고 주변환경과 조화되는 아름다운 디자인의 건축물 건립을 추진하고 있으니 적극 협조하여 주시기 바랍니다. - 본 심의에서는 관련법규 검토를 제외하였으며, 따라서 도시·건축공동위원회 심의와 인·허가와와는 별개의 사항임을 알려드립니다. | | | |

