


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	중구 신당동 837-14 외 2필지 (대현산배수지공원 모노레일 공사장)	시설용도	공사장 (2023. 9. 이후 준공 예정)
재해취약요인	호우 시 공사장 사면 토사 유출 위험		


위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	우천 시 공사장 사면 토사유출 방지시설 설치완료( '23.8.) (방수포 덮개 설치, 배수로 확보, 집수정 설치, 양수기 2대 대기)	
부서	안전관리 조치 계획	조치완료